

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1160632

Výrobek: Oceloplechový rozváděč

Typ: RS (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x230/400 V, 50 Hz, 1000 A, IP 54/20, Icw = 15 kA

Objednatel: RESIM, s.r.o.  
Nudvojovická 2257, 511 01 Turnov, Česká republika

Výrobce: RESIM, s.r.o.  
Nudvojovická 2257, 511 01 Turnov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 302700-01/01 ze dne 28.06.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 61439-2 ed. 2:12, ČSN EN 61439-1 ed. 2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 603220 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.08.2019

25.08.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



603220-01